

VKF Brandschutzanwendung Nr. 15855

Gruppe 204	Innenwände, nichttragend
Gesuchsteller	VSSM Bereich T & B Gladbachstrasse 80 8044 Zürich Schweiz
Hersteller	VSSM Bereich T & B 8044 Zürich Schweiz
Produkt	VSSM VOLLWAND EI30
Beschrieb	Wandelement aus PROMAXON A Platten (18mm, 925kg/m ³), Stosshinterlegung mit PROMAXON A Streifen (18mm), beidseitige Abdeckung mit Holzspanplatten (16mm), D=68mm, mit eingebauter Tür
Anwendung	EI 30 Hgepr=3000mm, Einbau der Türen siehe erweiterter Anwendungsbereich Anwendung siehe Folgeseiten/Internet
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21000846-1' (03.05.2000); EMPA, Dübendorf: Technische Auskunft '840 928/70' (22.12.2005), Technische Auskunft '841 233/40' (18.04.2007)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1364-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: EI 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2016
Ausstelldatum	07.07.2011
Ersetzt Anerkennung vom	17.02.2011

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



VKF Nr. 15855

Gruppe 204	Innenwände, nichttragend	Gültigkeitsdauer	31.12.2016
Gesuchsteller	VSSM Bereich T & B Gladbachstrasse 80 8044 Zürich Schweiz		
Produkt	VSSM VOLLWAND EI30		

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf / ETH Zürich Nr. 841 233/40

- H_{max}=10000mm*

*Höhen über 4000mm nur mit Genehmigung der kantonalen Gebäudeversicherung, die entsprechenden rechnerischen Nachweise sind vorzulegen

- Einbau folgender Türen möglich: VKF Nr. 11704 (T 30)
 - VKF Nr. 11703 (T 30)
 - VKF Nr. 11715 (T 30)
 - VKF Nr. 11716 (T 30)
 - VKF Nr. 11705 (T 30)
 - VKF Nr. 11706 (T 30)
 - VKF Nr. 11713 (T 30)
 - VKF Nr. 11714 (T 30)
 - VKF Nr. 11707 (T 30)
 - VKF Nr. 11710 (T 30)
 - VKF Nr. 11708 (T 30)
 - VKF Nr. 13750 (T 30)
 - VKF Nr. 13751 (T 30)
 - VKF Nr. 13420 (T 30)
 - VKF Nr. 15133 (EI 30)
 - VKF Nr. 15134 (EI 30)

Einbau nur mit gültiger Anerkennung möglich.

Attestation d'utilisation AEAI n° 15855

Groupe 204	Parois intérieures, non portantes
Requérant	VSSM Bereich T & B Glabachstrasse 80 8044 Zürich Schweiz
Fabricant	VSSM Bereich T & B 8044 Zürich Schweiz
Produit	VSSM VOLLWAND EI30
Description	Elément de paroi en plaques PROMAXON A (18mm, 925kg/m ³), joints protégés avec bandes PROMAXON A (18mm), recouvert des 2 côtés de panneaux de particules(16mm), E=68mm, avec porte incorporée
Utilisation	EI 30 Htest=3000mm, porte incorporée selon l'extension du domaine d'application Utilisation voir p. suivantes/internet
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '21000846-1' (03.05.2000); EMPA, Dübendorf: Technische Auskunft '840 928/70' (22.12.2005), Technische Auskunft '841 233/40' (18.04.2007)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1364-1
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 30
Durée de validité	31.12.2016
Date d'édition	07.07.2011
Remplace l'attestation du	17.02.2011

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

n° AEAI 15855

Groupe 204	Parois intérieures, non portantes	Durée de validité	31.12.2016
Requérant	VSSM Bereich T & B Gladbachstrasse 80 8044 Zürich Schweiz		
Produit	VSSM VOLLWAND EI30		

Extension du domaine d'application

Les extension du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Technische Auskunft EMPA Dübendorf / EPFL Zürich N° 841 233/40

- Hmax=10000mm*

*Hauteurs supérieures à 4000mm subordonnées à l'autorisation de l'autorité cantonale, les preuves par voie de calcul sont à soumettre.

- Le montage des portes suivantes est possible :

AEAI N° 11704 (T 30)
 AEAI N° 11703 (T 30)
 AEAI N° 11715 (T 30)
 AEAI N° 11716 (T 30)
 AEAI N° 11705 (T 30)
 AEAI N° 11706 (T 30)
 AEAI N° 11713 (T 30)
 AEAI N° 11714 (T 30)
 AEAI N° 11707 (T 30)
 AEAI N° 11710 (T 30)
 AEAI N° 11708 (T 30)
 AEAI N° 13750 (T 30)
 AEAI N° 13751 (T 30)
 AEAI N° 13420 (T 30)
 AEAI N° 15133 (EI 30)
 AEAI N° 15134 (EI 30)

Montage autorisé uniquement avec une attestation valable.